

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



76210061000200848912 от 17.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-  
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической  
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond\_ymr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 166/ 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
ДЕТСКИЙ САД № 42 "РОДНИЧОК" ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора Ярославского и  
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Борисенкова Антона Романови-  
ча №166 от «17» сентября 2021 года  
в период с «21» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г.  
Государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по  
пожарному надзору, капитаном внутренней службы Булычевым Антоном Александровичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МДОУ детский сад № 42 "Родничок" ЯМР Ванюкова Наталья Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарной лестницы.	П. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2022	
2	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода изготовлены из горючих материалов.	ч.4 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022	
3	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, отделяющих помещения первого и второго этажей от лестничных клеток.	П. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2022	
4	На лестничных площадках между 1 и 2 этажами размещены шкафы.	П. 16 «ж», «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2022	
5	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	П. 393 «л», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2022	
6	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.08.2022	

том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОУ д/с №42 «Родничок» ЯМР Ванюкова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору, капитан внутренней  
службы Булычев А.А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)




\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.