



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: [info@76.mchs.gov.ru](mailto:info@76.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и  
Некрасовскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и  
профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: [ond\\_ymr@76.mchs.gov.ru](mailto:ond_ymr@76.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

**дата и время начала проведения профилактического визита:**

« 31 » мая 2023 г. 10ч. 20мин.

**дата и время окончания проведения профилактического визита:**

« 31 » мая 2023 г. 11ч. 50 мин.

**Место проведения профилактического визита:** Ярославская обл., Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.7а

**Наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит:** МДОУ детский сад №42 «Родничок» ЯМР ИНН 7627016838, ОГРН1027601603908

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий : 76230061000206234754

**основанием для проведения профилактического визита является:**

ч.4 ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 — ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

**профилактический визит проведен в рамках:** Федерального государственного пожарного надзора

**профилактический визит проведен:** старшим инспектором отделения надзора в области ПБ, ГО и ЗНТотЧС ОНД и ПР по Ярославскому и Некрасовскому районам капитаном внутренней службы Булычевым А.А.

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в [пунктах 7 и 8](#) приказа МЧС России №806 от 18.11.2021, и утвержденным руководителем организации или лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации. По программам повышения квалификации проходят

---

обучение лица, имеющие компетенции или квалификации в области пожарной безопасности:

а) имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»;

б) имеющие профессиональные компетенции в области пожарной безопасности, приобретаемые в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования не пожарно-технического профиля;

в) прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645

По программам профессиональной переподготовки проходят обучение лица, не имеющие компетенций и квалификаций в области пожарной безопасности

Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа указаны в приложении 2 приказа МЧС России №806 от 18.11.2021. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

В пунктах 12-18 приказа МЧС России №806 от 18.11.2021 расписано какой вид инструктажа проводить и в каких случаях.

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации.

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

О проведении противопожарного инструктажа должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в приложении к приказу МЧС России №806 от 18.11.2021

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору, капитан внутренней  
службы Булычев А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отметка о получении копии листа профилактической беседы**

**Отметка о направлении листа профилактической беседы (адрес электронной почты)**