

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области
 (наименование территориального органа МЧС России)
 150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
 ГУ МЧС
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения
 Детский Сад №42 «Родничок» Ярославского муниципального района**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
 (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. №36 от 04.04.2017 г г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 10 апреля 2017 года по 15 ч. 00 мин. 02 мая 2017 год государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной проведена плановая выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, по адресу: **Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная дом 7А.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Ванюковой Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	В здании прачечной (1987 год постройки) помещение гладильной не оборудовано АУПС и СОУЭ.	Ч. 1 ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 151, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13139.2009 приложение А таблица А1; СП 3.13139.2009 таблица 2; НПБ 110-03 п. 4, НПБ 104-03 п. 5.1; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением	12.01.2018	

		<p>Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий)</p>		
2.	<p>В здании прачечной (1987 год постройки) складские помещения не оборудованы АУПС и СОУЭ.</p>	<p>Ч. 1 ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.; ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 151, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13139.2009 приложение А таблица А1; СП 3.13139.2009 таблица 2; НПБ 110-03 п. 4, НПБ 104-03 п. 5.1; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной</p>	12.01.2018	

		защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий)		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 05 » 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)
« » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

